



Fusar Bassini Astorre e C. Snc

**P21-N/...**

Bruciatore pilota ad aria aspirata con elettrodo di accensione incorporato internamente, completo di aspiratore proporzionale Venturi.

**GAS COMBUSTIBILI DI ALIMENTAZIONE DEL PILOTA:**

Gas naturale – gas liquidi

**PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE DEL GAS AL PILOTA:**

Gas naturale: da 0,2 Ate a 2 Ate

Gas liquidi: da 1,5 Ate a 2 Ate

**ACCENSIONE ELETTRICA AD ALTA TENSIONE:** V. 8000

**LUNGHEZZE DISPONIBILI**

Comprese tra: Minima 180 mm Massima: 5700 mm

**TABELLA A**


| TIPO DI GAS  | INIETTORE |         | PORTATE IN Nmc/ora | PRESSIONE DEL GAS                   |
|--------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------|
|              | N.        | FORO mm |                    |                                     |
| GAS NATURALE | 1         | 1,2     | 0,90 ÷ 1,4         | Pressioni da 0,2 Ate fino a 0,5 Ate |
|              | 2         | 1,1     | 1,2 ÷ 1,7          | Pressioni da 0,6 Ate fino a 1 Ate   |
|              | 3         | 1,0     | 1,4 ÷ 2,0          | Pressioni da 1,1 Ate fino a 2 Ate   |
| GAS LIQUIDI  | 4         | 0,7     | 0,50               | Pressioni da 1,5 Ate fino a 2 Ate   |

**N.B.** – I fori degli iniettori indicati in tabella sono validi per camere di combustione in depressione di 0,25 mm di colonna d'acqua. Per depressioni maggiori i fori degli iniettori possono essere aumentati solo leggermente.

Esempio di ordinazione: per ordinare n.1 bruciatore pilota P21-N con lunghezza L = 1050 è sufficiente ordinare:

N. 1 P21-N/1050 – Bruciatore pilota ad aria aspirata.

**BRUCIATORE PILOTA, BRUCIATORE PRINCIPALE ELETTROVALVOLE ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO FIAMMA DEVONO ESSERE INSTALLATI E CONDOTTI SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.**



| PARTI DI RICAMBIO |  |
|-------------------|--|
| N. CATALOGO       | DENOMINAZIONE  |
| 152               | ASPIRATORE PROPORZIONALE VENTURI   |
| C42               | CUFFIA DI PROTEZIONE   |
| 21/18             | PROLUNGA PER ELETTRODO D'ACCENSIONE<br>(specificare la lunghezza del pilota) |
| 21/17             | ELETTRODO DI ACCENSIONE  |
| FL/20             | FLANGIA DI MONTAGGIO (OPZIONALE)   |
| T/20              | TESTATA LANCIAFIAMMA   |
| 10015/32          | ISOLATORE CON GRIFFE DI GUIDA  |
| 6013              | ISOLATORE  |
| 654               | ISOLATORE  |

**Fusar Bassini Astorre e C. Snc**

BRUCIATORI DI GAS PER L'INDUSTRIA-COMPONENTI PER IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Via P.M. Ferrè, 14 -26013 CREMA (CR) Tel/Fax 0373-257594 web: www.fusarbassini.it e-mail: info@fusarbassini.it